

令和07年度 水質基準項目検査結果（浄水） R07/4～R07/9

青井岳浄水場系

採水地点：青井岳公民館

No.	項目	水質基準	R07/4	R07/5	R07/6	R07/7	R07/8	R07/9
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL			
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L	0. 004mg/L					
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L	0. 001mg/L未満					
5	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0. 3mg/L					
6	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0. 6mg/L					
7	塩素酸	0. 6mg/L	0. 06mg/L未満					
8	クロロ酢酸	0. 02mg/L	0. 002mg/L未満					
9	クロロホルム	0. 06mg/L	0. 001mg/L未満					
10	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L	0. 003mg/L未満					
11	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L	0. 001mg/L未満					
12	臭素酸	0. 01mg/L	0. 001mg/L未満					
13	総トリハロメタン	0. 1mg/L	0. 001mg/L未満					
14	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L	0. 003mg/L未満					
15	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L	0. 001mg/L未満					
16	ブロモホルム	0. 09mg/L	0. 001mg/L未満					
17	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L	0. 008mg/L未満					
18	塩化物イオン	200mg/L	7. 8mg/L	7. 9mg/L	8. 3mg/L			
19	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3mg/L	0. 2mg/L未満	0. 2mg/L未満	0. 2mg/L			
20	pH値	5. 88. 6	7	6. 9	6. 9			
21	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
22	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
23	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満			
24	濁度	2度	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満			
25	残留塩素		0. 3	0. 3	0. 2			
26	水温（現場測定）		16. 3	19. 9	21. 5			