志和池中央ふれあい広場東屋設置事業 質疑回答

番号	質 疑	回 答
1	敷地図(配置図)のCADデータの有無(既設建物を含む)	敷地平面図のCADデータがございます。
2	(1)確認申請書の提出の有無(1棟 9㎡×4棟=36㎡) (2)既存建物の確認申請書の書類等(閲覧)	(1)本事業の東屋設置に伴い、確認申請書の提出を受注者に行っていただきます。 (2)既存建物(管理棟)の確認申請書の閲覧は可能です。
3	(1)地盤調査の有無 (2)既存建物の地盤調査表(閲覧)	(1)本事業内での地盤調査はございません。 (2)既存建物の地盤調査表はございません。既存建物の重量に関する資料は閲覧可能です。設計にあたっては、新設東屋の荷重が既存建物(既存東屋)の荷重を超えないようにする必要があります。
4	設置条件書1・基本的な考え方(1)②に地表から50センチメートルに遮水シートがあり留意することありますが、破ってはならないと解釈すべきですか、また仮に遮水シート下地面で地耐力はどの程度ある想定ですか、ご教示ください。	・遮水シートは破ってはならない(損傷させてはならない)との解釈で問題ありません。また、施工時についても、損傷させるリスクがないように留意してください。 ・地耐力については把握しておりません。なお、前述3の通り、設計にあたっては、新設東屋の荷重が既存建物(既存東屋)の荷重を超えないようにする必要があります。
5	上記の追加:仮に破る計画の時に遮水方法としては基礎周りを増し張りで遮水シートを基礎に密着させる方法とかで、容認いただけるものですかご教示ください。	遮水シートを破らない工法を検討してください。 遮水シートから上部の被りを厚くし、既存芝生と緩やかに擦り付けるなどの方法は可能です。
6	設置位置は、現状の解体位置を優先すべきですか、また変わるとすればどうしても設置出来ない範囲がありますかご教示ください。	原則、現状の解体位置とします。 擦り付けや勾配などの関係で、現状の位置を中心として移動することは可能です。
7	設置条件書2・計画施設の概要(1)東屋④仕様にオ照明設備は想定していない。ただし提案は否定しないとありますが、仮に提案するとすれば電源供給方法も対案の範囲でしょうか、ご教示ください。	施設は、17時に閉園し施設するため照明設備は基本的に不要と考えていますが、提案される場合、電源供給方法も含めた対案をご提示ください。
8	設置条件書2・計画施設の概要(1)東屋④仕様にキ落雷その他の災害を考慮することありますが落雷対策は避雷対策のことでしょうかそれとも形状等を含めた広義の意味でとらえてよろしいでしょうか。ご教示ください。	落雷対策については、避雷針等の設置に限定せず、東屋の構造や材質、形状等を含めた広義の意味での対策を検討してください。