

都城市清浄館包括的維持管理業務委託プロポーザル実施要領書等に関する質問への回答

質問箇所				質問内容	回答
書類名	ページ	項番	項目		
仕様書（案）	21	6・7		仕様書（案）にエレベーター及び自動扉保守点検業務内に保守及び定期点検について記載がありますが、定期的交換部品（メーカー推奨）については委託費に含まれるのでしょうか。	エレベーター保守点検業務に関しては、定期点検費、消耗部品、機能維持修理等、自動扉保守点検業務に関しては、定期点検費と定期的部品交換費について委託費に含まれております。
仕様書（案）	22	9	(2)	仕様書（案）の物品管理調達業務内に「(2) 処理場等の運営に必要な電力費、燃料費」とありますが、見積内訳書内では電気料は計上しないとなっております。電力費、燃料費については、委託費に含まない事によろしいのでしょうか。	お見込みのとおりです。 「(2) 処理場等の運営に必要な電力、燃料の管理」に訂正いたします。