

令和07年度 水質基準項目検査結果（浄水） R07/4～R07/9

野上浄水場系

採水地点：片平加圧ポンプ場

| No. | 項目                | 水質基準      | R07/4        | R07/5      | R07/6    | R07/7        | R07/8      | R07/9      |
|-----|-------------------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|------------|
| 1   | 一般細菌              | 100個/mL   | 0個/mL        | 0個/mL      | 0個/mL    | 0個/mL        | 0個/mL      | 0個/mL      |
| 2   | 大腸菌               | 不検出       | 不検出          | 不検出        | 不検出      | 不検出          | 不検出        | 不検出        |
| 3   | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0. 01mg/L | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 4   | 塩素酸               | 0. 6mg/L  | 0. 06mg/L未満  |            |          | 0. 06mg/L未満  |            |            |
| 5   | クロロ酢酸             | 0. 02mg/L | 0. 002mg/L未満 |            |          | 0. 002mg/L未満 |            |            |
| 6   | クロロホルム            | 0. 06mg/L | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 7   | ジクロロ酢酸            | 0. 03mg/L | 0. 003mg/L未満 |            |          | 0. 003mg/L未満 |            |            |
| 8   | ジブロモクロロメタン        | 0. 1mg/L  | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 9   | 臭素酸               | 0. 01mg/L | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 10  | 総トリハロメタン          | 0. 1mg/L  | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 11  | トリクロロ酢酸           | 0. 03mg/L | 0. 003mg/L未満 |            |          | 0. 003mg/L未満 |            |            |
| 12  | ブロモジクロロメタン        | 0. 03mg/L | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 13  | ブロモホルム            | 0. 09mg/L | 0. 001mg/L未満 |            |          | 0. 001mg/L未満 |            |            |
| 14  | ホルムアルデヒド          | 0. 08mg/L | 0. 008mg/L未満 |            |          | 0. 008mg/L未満 |            |            |
| 15  | 塩化物イオン            | 200mg/L   | 4. 8mg/L     | 5mg/L      | 5. 1mg/L | 5. 2mg/L     | 5. 1mg/L   | 5mg/L      |
| 16  | 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) | 3mg/L     | 0. 2mg/L未満   | 0. 2mg/L未満 | 0. 2mg/L | 0. 2mg/L     | 0. 2mg/L未満 | 0. 2mg/L未満 |
| 17  | pH値               | 5. 88. 6  | 6. 7         | 6. 6       | 6. 6     | 6. 8         | 6. 7       | 6. 8       |
| 18  | 味                 | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |
| 19  | 臭気                | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |
| 20  | 色度                | 5度        | 1度未満         | 1度未満       | 1度未満     | 1度未満         | 1度未満       | 1度未満       |
| 21  | 濁度                | 2度        | 0. 1度未満      | 0. 1度未満    | 0. 1度未満  | 0. 1度未満      | 0. 1度未満    | 0. 1度未満    |
| 22  | 残留塩素              |           | 0. 3         | 0. 3       | 0. 4     | 0. 3         | 0. 5       | 0. 4       |
| 23  | 水温（現場測定）          |           | 17. 7        | 19. 9      | 21. 1    | 24. 4        | 26. 9      | 26         |

令和07年度 水質基準項目検査結果（浄水） R07/10～R08/3

野上浄水場系

採水地点：片平加圧ポンプ場

| No. | 項目                | 水質基準      | R07/10       | R07/11   | R07/12     | R08/1 | R08/2 | R08/3 |
|-----|-------------------|-----------|--------------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 1   | 一般細菌              | 100個/mL   | 0個/mL        | 0個/mL    | 0個/mL      |       |       |       |
| 2   | 大腸菌               | 不検出       | 不検出          | 不検出      | 不検出        |       |       |       |
| 3   | シアン化物イオン及び塩化シアン   | 0. 01mg/L | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 4   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10mg/L    | 1. 3mg/L     |          |            |       |       |       |
| 5   | 塩素酸               | 0. 6mg/L  | 0. 06mg/L未満  |          |            |       |       |       |
| 6   | クロロ酢酸             | 0. 02mg/L | 0. 002mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 7   | クロロホルム            | 0. 06mg/L | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 8   | ジクロロ酢酸            | 0. 03mg/L | 0. 003mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 9   | ジブロモクロロメタン        | 0. 1mg/L  | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 10  | 臭素酸               | 0. 01mg/L | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 11  | 総トリハロメタン          | 0. 1mg/L  | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 12  | トリクロロ酢酸           | 0. 03mg/L | 0. 003mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 13  | ブロモジクロロメタン        | 0. 03mg/L | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 14  | ブロモホルム            | 0. 09mg/L | 0. 001mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 15  | ホルムアルデヒド          | 0. 08mg/L | 0. 008mg/L未満 |          |            |       |       |       |
| 16  | 塩化物イオン            | 200mg/L   | 5mg/L        | 5mg/L    | 5mg/L      |       |       |       |
| 17  | 有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量) | 3mg/L     | 0. 2mg/L未満   | 0. 3mg/L | 0. 2mg/L未満 |       |       |       |
| 18  | pH値               | 5. 88. 6  | 6. 7         | 6. 7     | 6. 7       |       |       |       |
| 19  | 味                 | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし       |       |       |       |
| 20  | 臭気                | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし       |       |       |       |
| 21  | 色度                | 5度        | 1度未満         | 1度未満     | 1度未満       |       |       |       |
| 22  | 濁度                | 2度        | 0. 1度未満      | 0. 1度未満  | 0. 1度未満    |       |       |       |
| 23  | 残留塩素              |           | 0. 4         | 0. 3     | 0. 3       |       |       |       |
| 24  | 水温（現場測定）          |           | 25           | 21. 2    | 18         |       |       |       |

令和07年度 水質基準項目検査結果（原水）

上段:採水地点 下段：採水日

| No. | 項目                  | 水質基準        | 野上浄水場          |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
|     |                     |             | R07/06/25      |  |  |  |  |  |
| 1   | 一般細菌                | 100個/mL     | 0個/mL          |  |  |  |  |  |
| 2   | 大腸菌                 | 不検出         | 不検出            |  |  |  |  |  |
| 3   | カドミウム及びその化合物        | 0.003mg/L   | 0.0003mg/L未満   |  |  |  |  |  |
| 4   | 水銀及びその化合物           | 0.0005mg/L  | 0.00005mg/L未満  |  |  |  |  |  |
| 5   | セレン及びその化合物          | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 6   | 鉛及びその化合物            | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 7   | ヒ素及びその化合物           | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 8   | 六価クロム化合物            | 0.05mg/L    | 0.002mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 9   | 亜硝酸態窒素              | 0.04mg/L    | 0.004mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン     | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素       | 10mg/L      | 1.4mg/L        |  |  |  |  |  |
| 12  | フッ素及びその化合物          | 0.8mg/L     | 0.08mg/L未満     |  |  |  |  |  |
| 13  | ホウ素及びその化合物          | 1mg/L       | 0.1mg/L未満      |  |  |  |  |  |
| 14  | 四塩化炭素               | 0.002mg/L   | 0.0002mg/L未満   |  |  |  |  |  |
| 15  | 1,4-ジオキサン           | 0.05mg/L    | 0.005mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ | 0.04mg/L    | 0.004mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 17  | ジクロロメタン             | 0.02mg/L    | 0.002mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 18  | テトラクロロエチレン          | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 19  | トリクロロエチレン           | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 20  | ベンゼン                | 0.01mg/L    | 0.001mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物           | 1mg/L       | 0.01mg/L未満     |  |  |  |  |  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物       | 0.2mg/L     | 0.02mg/L未満     |  |  |  |  |  |
| 34  | 鉄及びその化合物            | 0.3mg/L     | 0.03mg/L未満     |  |  |  |  |  |
| 35  | 銅及びその化合物            | 1mg/L       | 0.01mg/L未満     |  |  |  |  |  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物        | 200mg/L     | 10.1mg/L       |  |  |  |  |  |
| 37  | マンガン及びその化合物         | 0.05mg/L    | 0.005mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 38  | 塩化物イオン              | 200mg/L     | 4.9mg/L        |  |  |  |  |  |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）   | 300mg/L     | 38mg/L         |  |  |  |  |  |
| 40  | 蒸発残留物               | 500mg/L     | 163mg/L        |  |  |  |  |  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤           | 0.2mg/L     | 0.02mg/L未満     |  |  |  |  |  |
| 42  | ジェオスミン              | 0.00001mg/L | 0.000001mg/L未満 |  |  |  |  |  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール       | 0.00001mg/L | 0.000001mg/L未満 |  |  |  |  |  |
| 44  | 非イオン界面活性剤           | 0.02mg/L    | 0.005mg/L未満    |  |  |  |  |  |
| 45  | フェノール類              | 0.005mg/L   | 0.0005mg/L未満   |  |  |  |  |  |
| 46  | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）   | 3mg/L       | 0.2mg/L未満      |  |  |  |  |  |
| 47  | pH値                 | 5.88.6      | 6.5            |  |  |  |  |  |
| 49  | 臭気                  | 異常なし        | 異常なし           |  |  |  |  |  |
| 50  | 色度                  | 5度          | 1度未満           |  |  |  |  |  |
| 51  | 濁度                  | 2度          | 0.1度未満         |  |  |  |  |  |
|     | 水温（現場測定）            |             | 20.2           |  |  |  |  |  |

令和07年度 水質管理目標設定項目検査結果（農薬項目を含む） 【浄水】

採水地点：片平加圧ポンプ場 採水日：R07年07月03日

| No. | 項目           | 目標値   | 結果          |
|-----|--------------|-------|-------------|
|     | 【水質管理目標設定項目】 |       |             |
| 1   | ジクロロアセトニトリル  | 0.01  | 0.001mg/L未満 |
| 2   | 抱水クロラール      | 0.02  | 0.002mg/L未満 |
| 3   | 臭気強度（TON）    | 3     | 1未満         |
| 4   | 従属栄養細菌       | 2,000 | 1           |

令和07年度 水質管理目標設定項目検査結果（農薬項目を含む） 【原水】

| 採水地点：野上浄水場 |                    | 採水日：R07年07月03日 |                |
|------------|--------------------|----------------|----------------|
| No.        | 項目                 | 目標値            | 結果             |
|            | 【水質管理目標設定項目】       |                |                |
| 1          | アンチモン及びその化合物       | 0.02           | 0.002mg/L未満    |
| 2          | ウラン及びその化合物         | 0.002          | 0.0002mg/L未満   |
| 3          | ニッケル及びその化合物        | 0.02           | 0.001mg/L未満    |
| 4          | 1,2-ジクロロエタン        | 0.004          | 0.0004mg/L未満   |
| 5          | トルエン               | 0.4            | 0.04mg/L未満     |
| 6          | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)   | 0.08           | 0.006mg/L未満    |
| 7          | 遊離炭酸               | 20             | 3mg/L          |
| 8          | 1,1,1-トリクロロエタン     | 0.3            | 0.03mg/L未満     |
| 9          | メチル-tert-ブチルエーテル   | 0.02           | 0.002mg/L未満    |
| 10         | 腐食性（ランゲリア指数）       | -1～0           | -2             |
| 11         | 1,1-ジクロロエチレン       | 0.1            | 0.002mg/L未満    |
| 12         | P F O S 及び P F O A | 0.00005        | 0.000005mg/L未満 |
|            | 【農薬類】              |                |                |
| 1          | 1, 3-ジクロロプロペン（D-D） | 0.05           | 0.0002mg/L未満   |
| 2          | 2, 2-D P A （ダラボン）  | 0.08           | 0.0008mg/L未満   |
| 3          | 2, 4-D （2, 4-P A）  | 0.03           | 0.0002mg/L未満   |
| 4          | E P N              | 0.004          | 0.00004mg/L未満  |
| 5          | M C P A            | 0.005          | 0.00005mg/L未満  |
| 6          | アシュラム              | 0.9            | 0.009mg/L未満    |
| 7          | アトラジン              | 0.01           | 0.0001mg/L未満   |
| 8          | アニロホス              | 0.003          | 0.00003mg/L未満  |
| 9          | アミトラズ              | 0.006          | 0.00006mg/L未満  |
| 10         | アラクロール             | 0.03           | 0.0003mg/L未満   |
| 11         | イソプロカルブ（M I P C）   | 0.01           | 0.0001mg/L未満   |
| 12         | イプロベンホス（I B P）     | 0.09           | 0.0009mg/L未満   |
| 13         | イミノクタジン            | 0.006          | 0.0006mg/L未満   |
| 14         | インダノファン            | 0.009          | 0.00009mg/L未満  |
| 15         | エトフェンプロックス         | 0.08           | 0.0008mg/L未満   |
| 16         | エンドスルファン（ベンゾエピン）   | 0.01           | 0.0001mg/L未満   |
| 17         | オキサジクロメホン          | 0.02           | 0.0002mg/L未満   |
| 18         | オキシ銅（有機銅）          | 0.03           | 0.0003mg/L未満   |
| 19         | オリサストロビン           | 0.1            | 0.001mg/L未満    |
| 20         | カズサホス              | 0.0006         | 0.000006mg/L未満 |
| 21         | カフェンストロール          | 0.008          | 0.00008mg/L未満  |
| 22         | カルタップ              | 0.3            | 0.003mg/L未満    |
| 23         | カルボフラン             | 0.005          | 0.00005mg/L未満  |
| 24         | キノクラミン（A C N）      | 0.005          | 0.00005mg/L未満  |
| 25         | キャプタン              | 0.3            | 0.003mg/L未満    |
| 26         | クミルロン              | 0.03           | 0.0003mg/L未満   |
| 27         | グリホサート             | 2              | 0.02mg/L未満     |
| 28         | グルホシネート            | 0.02           | 0.0002mg/L未満   |
| 29         | クロメプロップ            | 0.02           | 0.0002mg/L未満   |
| 30         | クロルニトロフェン（C N P）   | 0.0001         | 0.00001mg/L未満  |
| 31         | クロロタロニル（T P N）     | 0.05           | 0.0005mg/L未満   |
| 32         | シアナジン              | 0.004          | 0.00001mg/L未満  |
| 33         | シアノホス（C Y A P）     | 0.003          | 0.00003mg/L未満  |
| 34         | ジウロン（D C M U）      | 0.02           | 0.0002mg/L未満   |
| 35         | ジクロベニル（D B N）      | 0.03           | 0.0003mg/L未満   |
| 36         | ジクロルボス（D D V P）    | 0.008          | 0.00008mg/L未満  |
| 37         | ジクワット              | 0.005          | 0.0001mg/L未満   |
| 38         | ジスルホトン（エチルチオメトン）   | 0.004          | 0.00004mg/L未満  |
| 39         | ジチオカルバメート系農薬       | 0.005          | 0.002mg/L未満    |
| 40         | ジチオピル              | 0.009          | 0.00009mg/L未満  |
| 41         | シハロホップブチル          | 0.006          | 0.00006mg/L未満  |
| 42         | シマジン（C A T）        | 0.003          | 0.00003mg/L未満  |
| 43         | ダイムロン              | 0.8            | 0.008mg/L未満    |
| 44         | ダゾメット              | 0.006          | 0.0001mg/L未満   |
| 45         | チアジニル              | 0.1            | 0.001mg/L未満    |
| 46         | チオジカルブ             | 0.08           | 0.0008mg/L未満   |
| 47         | チオファネートメチル         | 0.3            | 0.003mg/L未満    |
| 48         | テルブカルブ（M B P M C）  | 0.02           | 0.0002mg/L未満   |
| 49         | トリクロピル             | 0.006          | 0.00006mg/L未満  |
| 50         | トリクロルホン（D E P）     | 0.005          | 0.00005mg/L未満  |
| 51         | トリシクラゾール           | 0.1            | 0.001mg/L未満    |
| 52         | トリフルラリン            | 0.06           | 0.0006mg/L未満   |
| 53         | ナプロパミド             | 0.03           | 0.0003mg/L未満   |
| 54         | パラコート              | 0.005          | 0.0001mg/L未満   |
| 55         | ピラクロニル             | 0.01           | 0.0001mg/L未満   |
| 56         | ピラゾキシフェン           | 0.004          | 0.00004mg/L未満  |
| 57         | ピラゾリネート（ピラゾレート）    | 0.02           | 0.0002mg/L未満   |
| 58         | ピリダフェンチオン          | 0.002          | 0.00002mg/L未満  |
| 59         | ピロキロン              | 0.04           | 0.0005mg/L未満   |
| 60         | フィプロニル             | 0.0005         | 0.000005mg/L未満 |

令和07年度 水質管理目標設定項目検査結果（農薬項目を含む） 【原水】

採水地点：野上浄水場 採水日：R07年07月03日

| No. | 項目             | 目標値   | 結果            |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 61  | フェノブカルブ（BPMC）  | 0.03  | 0.0003mg/L未満  |
| 62  | フェリムゾン         | 0.05  | 0.0005mg/L未満  |
| 63  | フェントラザミド       | 0.01  | 0.0001mg/L未満  |
| 64  | フサライド          | 0.1   | 0.001mg/L未満   |
| 65  | ブタクロール         | 0.03  | 0.0003mg/L未満  |
| 66  | フルアジナム         | 0.03  | 0.0003mg/L未満  |
| 67  | ブレチラクロール       | 0.05  | 0.0005mg/L未満  |
| 68  | プロシミドン         | 0.09  | 0.0009mg/L未満  |
| 69  | プロチオホス         | 0.004 | 0.00007mg/L未満 |
| 70  | プロピコナゾール       | 0.05  | 0.0005mg/L未満  |
| 71  | プロピザミド         | 0.05  | 0.0005mg/L未満  |
| 72  | プロモブチド         | 0.1   | 0.001mg/L未満   |
| 73  | ペンシクロン         | 0.1   | 0.001mg/L未満   |
| 74  | ベンゾビスクロン       | 0.09  | 0.0009mg/L未満  |
| 75  | ベンゾフェナップ       | 0.004 | 0.00005mg/L未満 |
| 76  | ペンタゾン          | 0.2   | 0.002mg/L未満   |
| 77  | ペンディメタリン       | 0.3   | 0.003mg/L未満   |
| 78  | ペンフルラリン（ベスロジン） | 0.01  | 0.0001mg/L未満  |
| 79  | ペンフレセート        | 0.07  | 0.0007mg/L未満  |
| 80  | ホスチアゼート        | 0.003 | 0.00005mg/L未満 |
| 81  | メコプロップ（MCP P）  | 0.05  | 0.0005mg/L未満  |
| 82  | メソミル           | 0.03  | 0.0003mg/L未満  |
| 83  | テフリルトリオン       | 0.002 | 0.00002mg/L未満 |
| 84  | メトミノストロビン      | 0.04  | 0.0004mg/L未満  |
| 85  | メトリブジン         | 0.03  | 0.0003mg/L未満  |
| 86  | メフェナセット        | 0.02  | 0.0002mg/L未満  |
| 87  | メプロニル          | 0.1   | 0.001mg/L未満   |
| 88  | カルバリル（NAC）     | 0.02  | 0.0002mg/L未満  |
| 89  | プロベナゾール        | 0.03  | 0.0003mg/L未満  |
| 90  | メタラキシル         | 0.2   | 0.002mg/L未満   |