

令和08年度 水質基準項目検査結果（浄水） R08/4～R08/9

野上浄水場系

採水地点：片平加圧ポンプ場

No.	項目	水質基準	R08/4	R08/5	R08/6	R08/7	R08/8	R08/9
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL			
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L	0. 001mg/L未満					
4	P F O S及びP F O A	0. 00005mg/L	0. 000005mg/L未満					
5	塩素酸	0. 6mg/L	0. 06mg/L未満					
6	クロロ酢酸	0. 02mg/L	0. 002mg/L未満					
7	クロロホルム	0. 06mg/L	0. 001mg/L未満					
8	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L	0. 003mg/L未満					
9	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L	0. 001mg/L未満					
10	臭素酸	0. 01mg/L	0. 001mg/L未満					
11	総トリハロメタン	0. 1mg/L	0. 001mg/L未満					
12	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L	0. 003mg/L未満					
13	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L	0. 001mg/L未満					
14	ブロモホルム	0. 09mg/L	0. 001mg/L未満					
15	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L	0. 008mg/L未満					
16	塩化物イオン	200mg/L	5. 2mg/L	5. 1mg/L	5. 1mg/L			
17	有機物(全有機炭素（T O C）の量)	3mg/L	0. 2mg/L未満	0. 8mg/L	0. 2mg/L未満			
18	pH値	5. 88. 6	6. 6	6. 8	6. 6			
19	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
20	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
21	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満			
22	濁度	2度	0. 1度未満	0. 1度未満	0. 1度未満			
23	残留塩素		0. 3	0. 3	0. 3			
24	水温（現場測定）		16. 9	19. 7	21. 8			

令和08年度 水質基準項目検査結果（浄水） R08/4～R08/9

野上浄水場系

採水地点：正近加圧ポンプ場

No.	項目	水質基準	R08/4	R08/5	R08/6	R08/7	R08/8	R08/9
1	一般細菌	100個/mL				12個/mL	0個/mL	
2	大腸菌	不検出				不検出	不検出	
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L				0. 001mg/L未満		
4	塩素酸	0. 6mg/L				0. 06mg/L未満		
5	クロロ酢酸	0. 02mg/L				0. 002mg/L未満		
6	クロロホルム	0. 06mg/L				0. 001mg/L未満		
7	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L				0. 003mg/L未満		
8	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L				0. 001mg/L未満		
9	臭素酸	0. 01mg/L				0. 001mg/L未満		
10	総トリハロメタン	0. 1mg/L				0. 001mg/L未満		
11	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L				0. 003mg/L未満		
12	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L				0. 001mg/L未満		
13	ブロモホルム	0. 09mg/L				0. 001mg/L未満		
14	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L				0. 008mg/L未満		
15	塩化物イオン	200mg/L				4. 8mg/L	5. 1mg/L	
16	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3mg/L				0. 2mg/L	0. 2mg/L未満	
17	pH値	5. 88. 6				6. 8	6. 7	
18	味	異常なし				異常なし	異常なし	
19	臭気	異常なし				異常なし	異常なし	
20	色度	5度				1度未満	1度未満	
21	濁度	2度				0. 1度未満	0. 1度未満	
22	残留塩素					0. 2	0. 3	
23	水温（現場測定）					23. 2	25. 3	

令和08年度 水質基準項目検査結果（原水）

上段:採水地点 下段：採水日

No.	項目	水質基準	野上浄水場					
			R08/06/25					
1	一般細菌	100個/mL	2個/mL					
2	大腸菌	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003mg/L未満					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005mg/L未満					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
8	六価クロム化合物	0.05mg/L	0.002mg/L未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004mg/L未満					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	1.4mg/L					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.08mg/L未満					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1mg/L未満					
14	四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002mg/L未満					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005mg/L未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ	0.04mg/L	0.004mg/L未満					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L	0.002mg/L未満					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
20	ベンゼン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
52	P F O S 及び P F O A	0.00005mg/L	0.000005mg/L未満					
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.02mg/L未満					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03mg/L未満					
35	銅及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	10.4mg/L					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.005mg/L未満					
38	塩化物イオン	200mg/L	4.8mg/L					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	38mg/L					
40	蒸発残留物	500mg/L	182mg/L					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02mg/L未満					
42	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005mg/L未満					
45	フェノール類	0.005mg/L	0.0005mg/L未満					
46	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	3mg/L	0.2mg/L					
47	pH値	5.88.6	6.6					
49	臭気	異常なし	異常なし					
50	色度	5度	1度未満					
51	濁度	2度	0.1度未満					
	水温（現場測定）		19.2					