令和08年度　水質基準項目検査結果（浄水）　R08/4～R08/9

大浦浄水場系　　採水地点：今町　水道使用者宅

No.	項目	水質基準	R08/4	R08/5	R08/6	R08/7	R08/8	R08/9
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004mg/L未満			0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	2.6mg/L			2.5mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.08mg/L未満			0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1mg/L未満			0.1mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005mg/L未満			0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ	0.04mg/L	0.004mg/L未満			0.004mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
21	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L	0.000005mg/L未満			0.000005mg/L未満		
22	塩素酸	0.6mg/L	0.06mg/L未満			0.06mg/L未満		
23	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
24	クロロホルム	0.06mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003mg/L未満			0.003mg/L未満		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
27	臭素酸	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
28	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.003mg/L未満			0.003mg/L未満		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
31	ブロモホルム	0.09mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008mg/L未満			0.008mg/L未満		
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.02mg/L未満			0.02mg/L未満		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03mg/L未満			0.03mg/L未満		
36	銅及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	10.9mg/L			10.6mg/L		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.005mg/L未満			0.005mg/L未満		
39	塩化物イオン	200mg/L	6.5mg/L	5.5mg/L	5.4mg/L	5.1mg/L	5.7mg/L	5.7mg/L
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	38mg/L			34mg/L		
41	蒸発残留物	500mg/L	142mg/L			144mg/L		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02mg/L未満			0.02mg/L未満		
43	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005mg/L未満			0.005mg/L未満		
46	フェノール類	0.005mg/L	0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満		
47	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L未満	0.2mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
48	pH値	5.88.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
52	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
53	残留塩素		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3

令和08年度　水質基準項目検査結果（浄水）　R08/4～R08/9

大浦浄水場系

採水地点：今町　水道使用者宅

No.	項目	水質基準	R08/4	R08/5	R08/6	R08/7	R08/8	R08/9
54	水温（現場測定）		17.7	17.6	22.2	23.7	26.9	25.7

令和08年度　水質基準項目検査結果（原水）

上段:採水地点　下段：採水日

No.	項目	水質基準	大浦浄水場	大浦浄水場系1号井	大浦浄水場系2号井	大浦浄水場系3号井		
			R08/06/26	R08/06/26	R08/06/26	R08/06/26		
1	一般細菌	100個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	2個/mL		
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
8	六価クロム化合物	0.05mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	2.4mg/L	2.7mg/L	2.6mg/L	2.5mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ	0.04mg/L	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
52	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	0.00005mg/L	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	10.5mg/L	10.1mg/L	11.9mg/L	9.1mg/L		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
38	塩化物イオン	200mg/L	4.6mg/L	5.4mg/L	6.4mg/L	4.3mg/L		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	32mg/L	35mg/L	37mg/L	29mg/L		
40	蒸発残留物	500mg/L	136mg/L	138mg/L	149mg/L	120mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
45	フェノール類	0.005mg/L	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
46	有機物(全有機炭素（ＴＯＣ）の量)	3mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L		
47	pH値	5.88.6	6.6	6.5	6.5	6.5		
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満		
51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満		
	水温（現場測定）		19	18.8	19	18.7		